

Утверждена

приказом директора
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»:

от 09 января 2017 года № 2- Б о/д

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Правилами противопожарного режима», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 581 от 23.06.2014 года. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории и является обязательной для выполнения всеми находящимися в ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6».

Все работники ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение персонала ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются директором ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6». Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Все работники ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» обязаны соблюдать меры пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

Ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений, участков территории и всего электрохозяйства учреждения определяются приказом директора ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6».

а) Порядок содержания территории, помещений, в том числе эвакуационных путей

Все помещения должны содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих материалов.

Ответственные за помещения обязаны ежедневно проводить осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, в конце

рабочего дня проверять помещения на предмет отсутствия предпосылок к возникновению пожара.

Помещения ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» оснащаются первичными средствами пожаротушения по Нормам оснащения помещений ручными огнетушителями¹.

Размещать огнетушители следует на видных, легкодоступных местах, вблизи от выходов. Все имеющиеся первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном, работоспособном состоянии и регулярно, в соответствии с техническими условиями эксплуатации, испытываться на исправность и пригодность к использованию.

В коридоре Учреждения, на стенде размещена информация по пожарной безопасности с номером телефона для вызова пожарной охраны, порядок действий при пожаре, приказ «Об установлении противопожарного режима в ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

С целью предупреждения пожара в помещениях и здании в целом ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться неисправными и переносными нагревательными электроприборами для отопления помещений, приготовления и разогрева пищи вне специально отведенных мест и помещений;
- накрывать в кабинетах настенные электрические конвекторы тканью или бумагой, оставлять в непосредственной близости с находящимися в рабочем состоянии электрическими конвекторами горючие предметы (мебель, коробки и т.д.);
- пользоваться электроприборами, а также включать в электросеть одновременно несколько электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает допустимую для сети;
- подключать электроприборы без стандартных штепсельных устройств, пользоваться неисправными электровыключателями, электророзетками и штепсельными вилками;
- курить и пользоваться открытым огнем во всех помещениях;
- загромождать мебелью, материалами, пустой тарой и другим оборудованием пути эвакуации (коридоры, тамбуры эвакуационных выходов), доступ к первичным средствам пожаротушения, электрораспределительным щитам и отключающим устройствам;
- использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению;
- отключать автоматические средства противопожарной защиты: систему оповещения о пожаре, автоматические устройства обнаружения пожара (АПС).

Эвакуационные выходы должны обеспечивать наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания. Запор на двери эвакуационного выхода обеспечен возможностью свободного открывания изнутри без ключа.

Система и средства противопожарной защиты ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» (сигнализация, система оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации) должны быть в исправном состоянии и не реже 1 раза в квартал должна проводиться

проверка работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты учреждения с оформлением соответствующего акта проверки.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.

В кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения рабочего процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

б) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

Запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре.

в) Порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и материалов.

В помещениях ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» расположенных по адресу: г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69б, запрещается хранение, даже кратковременное, пожароопасных веществ и материалов, а также приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные предметы и материалы.

г) Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работ.

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности отдельных помещений обязаны производить их ежедневный осмотр по окончании рабочего дня.

При осмотре особое внимание обращать на то, чтобы: помещения были убраны; корзины для мусора пусты; все электроприборы (кроме электрических конвекторов) обесточены (штепсельные вилки вынуты из электрических розеток); окна и форточки плотно закрыты; проходы и пространство перед выходами из помещений свободны; электроосвещение отключено; входные двери закрыты на ключ; автоматическая пожарная сигнализация включена и исправна; первичные средства пожаротушения находятся на специально отведенных местах и доступ к ним свободен.

В случае, если при осмотре помещений ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» будут выявлены нарушения правил пожарной безопасности, незамедлительно доложить директору, а в его отсутствие - заместителю директора и принять меры по их устранению.

д) Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

Курение в помещениях ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» запрещено.

При необходимости могут назначаться временные места для проведения пожароопасных работ. В этих случаях мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполняются применительно пункту «б» настоящей Инструкции.

е) Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.

Накопление и хранение горючих веществ и материалов в помещениях ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» не допускается.

Во время проведения косметического ремонта в помещениях ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6», лакокрасочные и иные горючие материалы хранятся в туалетной комнате.

ж) Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Хранение продуктов питания организовано на складе.

з) Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды.

Все помещения оснащаются урнами для бумаг и прочих мелких отходов.

Уборщик помещений ежедневно в рабочие дни производит очистку и удаление накопившегося в течение рабочего дня горючего и не горючего мусора, производит влажную уборку всех помещений.

Место для хранения промасленной одежды не определено по причине его ненадобности.

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

и) Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

Контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв в помещениях и на территории ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» не установлены, исходя из особенностей сферы деятельности учреждения.

к) Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений учреждения.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону «01» (по мобильному телефону «112») в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес: г.Пудож, ул.Пионерская, д.69б и место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

- ответственность за правильные действия детей и взрослых, находящихся на получении услуг в ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» во время возникновения пожара, несут работники, осуществляющие услуги;

- порядок действий работников ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» и распределение обязанностей при пожаре определен в разделе II настоящей Инструкции.

II. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ³

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6», в том числе за:

- а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта – ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6», директор или лицо, исполняющее его обязанности, а также первый работник обнаруживший пожар или признаки горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.);
- б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – директор или лицо, исполняющее его обязанности, все работники;
- в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения) – директор или лицо, исполняющее его обязанности;
- г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания – директор, или лицо, исполняющее его обязанности;
- д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – директор или лицо, исполняющее его обязанности;
- е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара – специалисты по социальной работе;
- ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны – директор или лицо, исполняющее его обязанности;
- з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – директор или лицо, исполняющее его обязанности;
- и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – материально ответственное лицо Гуськова Наталья Александровна.;
- к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – директор или лицо, исполняющее его обязанности;
- л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ – директор или лицо, исполняющее его обязанности;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых в ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – директор или лицо, исполняющее его обязанности;

н) организацию привлечения сил и средств ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6» к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – директор или лицо, исполняющее его обязанности.

1 Приложение № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390

2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 72, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390

3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 462, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390

Ознакомлены:

Ильин *Ильин* *И.И.* 09.01.17г.
А.И. *Лапина* *А.В.* 09.01.17г.
Кол. *Колчакова* *Ю.В.* 09.01.2017г.
Е.И. *Евдокимова* *А.И.* 09.01.2017г.
Григорьев *Григорьев* *В.А.* 09.01.2017г.
Кол. *Колчакова* *И.Т.* 09.01.2017г.
А.И. *Александров* *Д.И.* 09.01.2017г.
Логин *Логин* *С.И.* 09.01.2017г.
И.И. *Иванов* *А.А.* 09.01.2017г.
Кур. *Курочкин* *Е.И.* 09.01.2017г.
Фед. *Федоров* *И.В.* 09.01.2017г.
Н.В. *Никифоров* *С.В.* 09.01.2017г.
Плат. *Платонов* *В.С.* 09.01.2017г.
Мих. *Михайлов* *И.П.* 09.01.2017г.